

2201-IWW-1.090.10.2019.1
2201-19-A6352

1 kwartał styczeń / luty / marzec
K. rozpoznał II kwartał
luty



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Lęborku
ul. M. Stryjewskiego 37, 84-300 Lębork

Lębork, 28 marca 2019r.

PR.5580.14.2.2019.PKo

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniach:

od 28 marca 2019r. do 28 marca 2019r.

przez:

kpt. Piotr Kobiela – st. specjalista, nr legitymacji służbowej 24/2017

legitymującego się upoważnieniem numer PR.5580.14.1.2019.PKo z dnia 26 lutego 2019r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Skarbowego w Lęborku, ul. Słupska 23

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej ul. Długa 75/76 80-831 Gdańsk	Pan Roman Rewa - osoba upoważniona. Upoważnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela
Pan Roman Rewa - inspektor ds. ppoż.	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzono w związku ze sprawdzeniem wykonania decyzji administracyjnej Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku nr 27/2015 z dnia 25 lutego 2015r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Urzędu Skarbowego zlokalizowany w Lęborku przy ul. Słupskiej 23.
- 2)

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

3. Organizacja ochrony ppoż.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku, protokół znak PR.5580.4.1.2015 z dnia 05 lutego 2015r.

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

1. Zapewnić wydajność hydrantu wewnętrznego 52 z węzłem płasko składanym na poziomie minimum 2,5 dm³/s przy ciśnieniu 0,2 MPa, mieszczącego na I kondygnacji nadziemnej budynku.

Termin wykonania: do 30 czerwca 2015 r.

Przedstawiono do wglądu protokół z badania instalacji hydrantowej wewnętrznej sporządzony w kwietniu 2018r. przez PU „SUPONEX” z Gdyni. Wg. zapisu w protokole ciśnienie wynosi 0,26 MPa, wydajność 2,5 l/s.

2. Zainstalować w budynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony przy wejściu głównym do budynku lub przy złączu kablowym dla budynku. Następnie po zainstalowaniu należy oznakować jego lokalizację znakiem bezpieczeństwa zgodnie z Polską Normą oraz przeprowadzić próby i badania potwierdzające prawidłowość jego działania. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Termin wykonania: do 30 września 2015r.

Przedstawiono do wglądu protokół nr I kw/2019 z dnia 21 marca 2019r. sporządzony przez PU „SUPONEX” z Gdyni z którego wynika, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest sprawny oraz oświetlenie ewakuacyjne jest sprawne.

Nie przedstawiono do wglądu projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Przy wejściu do obiektu znajduje się przyciski oznakowany jako „przeciwpożarowy wyłącznik prądu”.

Nie sprawdzono jego działania ze względu, iż urząd w trakcie kontroli był czynny i sprawdzenie jego mogłoby zakłócić prace urzędników.

Przedstawiono do wglądu protokół z dnia z dnia 21 marca 2015r ze sprawdzenia ppoż. wyłącznika prądu. Z protokołu wynika, że główny wyłącznik prądu zainstalowany jest w rozdzielni głównej NN na parterze. Kopia protokołu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

5. Czynności zabronione

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

.....

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

.....

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

.....

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

.....

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

.....

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

.....

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

.....

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.		☐ usunięto w trakcie kontroli
2.		☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Do dnia 15.04.2019r. dostarczony zostanie projekt przeciwpożarowego wyłączenia prądu.
Rewan Roman

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano ~~bez zastrzeżeń~~ z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Roman Rewa inspektor ds. ppoż.
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Krzysztof Piś - st. specjalista
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

