

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk

Gdańsk, 03.02.2021

Nr sprawy: 2201-ILN-2.260.22.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku Urzędu Skarbowego w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Pucku przy ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18”.

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2019) zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego na Pytanie nr 2, udzielonej w dniu 25.02.2021 roku oraz po analizie „Pozwolenia wodno-prawnego” wynika, że jego ważność wygasła. Prosimy o odpowiedź czy w związku z powyższym Zamawiający wystąpił o dalsze „pozwolenie wodno-prawne”?

Odpowiedź 1

Zamawiający wystąpi o pozwolenie w trakcie realizacji zamówienia. Harmonogram prac związanych z pozwoleniem wskazany w projekcie wykonawczym pozwala na przyjęcie takiego rozwiązania jako bezpieczne, bez wpływu na opóźnienie realizacji całości inwestycji.

Pytanie 2

Czy w przypadku nieważnego pozwolenia o którym mowa w pytaniu powyższym, jeżeli jego uzyskanie będzie się z różnych przyczyn przedłużało, Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania?

Odpowiedź 2

Zamawiający wystąpi o pozwolenie w trakcie realizacji zamówienia, nie spowoduje to opóźnienia realizacji całości inwestycji.

Pytanie 3

Czy biletomat wyposażony w ekran dotykowy o wielkości 23,8” jest to wymóg konieczny czy możemy zaproponować rozwiązanie z ekranem 19”?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu dotykowego 19".

Pytanie 4

Druga kwestia to wyświetlacze stanowiskowe, ile sztuk wyświetlaczy stanowiskowych ma być zainstalowanych - zgodnie z rzutem pomieszczenia jest 6 stanowisk; oraz w jakiej technologii LED czy LCD, jak LCD to ile cali?

Odpowiedź 4

Wyświetlacz stanowiskowy należy umieścić nad każdym stanowiskiem - łącznie 6 szt. Wyświetlacz alfanumeryczny LED, pozwalający na prezentację aktualnie obsługiwanego numerka składającego się z 4 znaków, wymiar ekranu 16x32 cm.

Na oryginale podpis
z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Gdańsku
Dariusz Aniećko
Zastępcą Dyrektora