



**Izba Administracji Skarbowej  
w Gdańsku**

2201-ILN-2.260.10.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Głęboką modernizację budynku biurowego przy ul. Chłopskiej 3, 80-362 Gdańsk”.

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytania:**

1. Projekt zakłada wykonanie izolacji ścian piwnic na głębokość do wierzchu ław fundamentowych, (przekrój A-A, rys. A.08) czyli ok. 2,5m. istniejące naświetla wokół okien posadowione są na głębokości ok. 1,2 m. W przypadku ocieplenia ścian piwnic na głębokość 2,5 m zachodzi konieczność rozbiórki i odtworzenia naświetli które są w dobrym stanie. Z rysunku A.01 - rzut piwnic, zakładającego ocieplenie ścianek bocznych naświetli wynika, że naświetla nie podlegają rozbiórze. Prosimy o uściślenie zakresu izolacji w obrębie naświetli.
2. W dokumentacji projektowej, zakres izolacji ścian piwnic (rzut piwnic rys. A.01) obejmuje miejsca wejścia głównego, tylnego i szczytowego. Czy należy przewidzieć w ofercie rozbiórkę i odtworzenie tych elementów?
3. Czy do ocieplenia ściany zewnętrznej elewacji należy wycenić rozbiórkę i przeróbkę wiatrołapu wejścia tylnego? Czy przewidzieć ocieplenie zakończone na obróbce wiatrołapu?

**Odpowiedzi:**

1. Izolację ścian piwnic należy wykonać do poziomu przemarzania gruntu, tj. do głębokości min. 1,0m /II strefa przemarzania/, istniejące naświetla w stanie dobrym należy pozostawić, inne w złym stanie odtworzyć, proszę nie docieplać ścianek bocznych naświetli.
2. Docieplenie ścian pod wejściami do budynku w poziomie piwnic jest niemożliwe, należy pominąć, nie przewiduje się rozbiórki wejścia głównego, tylnego i szczytowego.
3. Do docieplenia ściany zewnętrznej nie należy przewidzieć rozbiórki i przeróbki wiatrołapu wejścia tylnego, ścianę zewnętrzną w poziomie parteru docieplić zgodnie z rysunkiem.

*Na oryginalne pisma podpis*

*Z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku*

*Dariusz Jankowiak*  
*ZASTĘPCA DYREKTORA*